

第1回 庄戸トンネル施工技術検討会

議事要旨

日 時：平成24年6月19日（火）10：00～12：00

場 所：東京文化会館（台東区）

出席者：今田徹委員長、岩井勝彦委員、亀岡美友委員、真下英人委員、
大津敏郎委員、山田隆昭委員

議 題：

- ・ 検討条件の整理・設定
- ・ 基本的な施工方法の検討
- ・ トンネルの基本断面の検討

議事要旨：

資料の内容について説明を行い、下記の意見等があった。

《基本的な施工方法の検討に対する意見》

- 分合流区間の盛土部の切羽安定対策については、地上（坑外）から施工することでより効果が期待でき、確実性が高いと考える。
- 低土被り区間については、非開削工法の適用性があると考えますが、現地条件によっては部分的に地上からの施工を踏まえ、引き続き検討する必要がある。

《トンネルの基本断面の検討に対する意見》

- 分合流区間における断面の縦横比等、荷重条件や施工計画を考慮した合理的な断面形状について、引き続き検討する必要がある。
- 低土被り区間については、荷重条件、部材厚等を考慮した合理的な断面形状について、引き続き検討する必要がある。

以上